



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号：WT2020B01A01001



委托单位：上海华源复合新材料有限公司

样品名称：覆膜铝复合板

检测类别：委托检测

国家建筑材料测试中心
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2020B01A01001



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

业务接待电话：010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：010-51167679

真伪查询及投诉邮箱：cxts@ctc.ac.cn

国家建筑材料测试中心

检测报告


报告编号: **WT2020B01A01001**


第 1 页 共 2 页


样品名称	覆膜铝复合板	检测类别	委托检测
委托单位	上海华源复合新材料有限公司	商 标	华源
生产单位	上海华源复合新材料有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2020 年 04 月 17 日	样品数量	50mm×50mm 20 块
生产日期 /批号	2020 年 03 月 03 日/20-03-03-2	型号规格	2440 mm×1220 mm×4mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020 年 04 月 26 日- 05 月 01 日
检测项目	抗细菌性能 (金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)		
检测结论	*检测结果见第 2 页。*		
附注:	(委托方提供) 等级: 优等。		

签发日期: 2020 年 05 月 06 日
(检测专用章)



批 准: 

审 核: 

编 制: 

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681


邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2020B01A01001

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		检测结果		检测依据
			抗菌 R 值	抗菌率	
1	抗细菌性能	金黄色葡萄球菌	5.5	99.9%	GB/T 31402-2015
		大肠埃希氏菌	6.3	99.9%	
(以下空白)					
 国检集团					
备注: 检测地点: 管庄。					

料测
用章



本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

